

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปาของสำนักงานการพิมพ์

สำนักงานการพิมพ์ได้มีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปาในแต่ละเดือน ซึ่งข้อมูลการใช้น้ำเป็นข้อมูลการใช้น้ำของอาคารรัฐสภาทั้งหมด ไม่ได้แยกเฉพาะส่วนของสำนักงานการพิมพ์ในการคิดคำนวณปริมาณการใช้น้ำแบ่งเป็น 2 แนวทาง ดังนี้

1. คิดปริมาณการใช้น้ำต่อจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งอาคาร (หน่วย/คน) โดยคำนวณรวมทั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แบ่งออกเป็น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง จำนวน 3,501 คน สมาชิกรัฐสภา 750 คน ผู้ติดตาม 3,750 คน พนักงานทำความสะอาด 359 คน ผู้ขายอาหาร 146 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 38 คน จำนวนรวมผู้ใช้น้ำทั้งอาคาร 8,544 คน

2. คิดปริมาณการใช้น้ำต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารรัฐสภา (หน่วย/พื้นที่) ซึ่งอาคารรัฐสภามีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 424,000 ตร.ม. และส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียว 115,529 ตร.ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด 539,529 ตร.ม. โดยสำนักงานการพิมพ์มีพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว 8,310 ตร.ม.

สำนักงานการพิมพ์ได้กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละของค่าการใช้น้ำที่ลดลง ร้อยละ 2 เทียบกับค่าการใช้น้ำของปีที่ผ่านมา (ปี 2564) โดยคำนวณปริมาณเปรียบเทียบการใช้น้ำต่อคนและการใช้น้ำต่อพื้นที่ (หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร)

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน มกราคม 2565

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/คน ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
มกราคม 2565	ไม่บรรลุเป้าหมาย	เพิ่ม 46.40	เพิ่ม 46.41	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารรัฐสภาอยู่ระหว่างการก่อสร้าง - จำนวนสัดส่วนของจำนวนคนรวมทั้งอาคารเปรียบเทียบกับจำนวนคนของสำนักงานพิมพ์ที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 1.2 เป็นสัดส่วนที่ต่างกันมากการปฏิบัติตามมาตรการลดการใช้น้ำ จึงไม่บรรลุเป้าหมาย - มีการใช้น้ำในการชำระล้างมากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - รมรณรงค์เรื่องการใช้งานน้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายตามสถานที่ที่มีการใช้น้ำ - ให้ทุกส่วนที่ใช้อาคารร่วมทำโครงการสำนักงานสีเขียว

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน กุมภาพันธ์ 2565

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/คน ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
กุมภาพันธ์ 2565	ไม่บรรลุเป้าหมาย	เพิ่ม 37.43	เพิ่ม 37.59	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารรัฐสภาอยู่ระหว่างการก่อสร้าง - จำนวนสัดส่วนของจำนวนคนรวมทั้งอาคารเปรียบเทียบกับจำนวนคนของสำนักงานการพิมพ์ที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 1.2 เป็นสัดส่วนที่ต่างกันมากการปฏิบัติตามมาตรการลดการใช้น้ำ จึงไม่บรรลุเป้าหมาย - มีการใช้น้ำในการชำระล้างมากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - รมรณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายตามสถานที่ที่มีการใช้น้ำ - ให้ทุกส่วนที่ใช้อาคารร่วมทำโครงการสำนักงานสีเขียว

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน มีนาคม 2565

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/คน ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
มีนาคม 2565	ไม่บรรลุเป้าหมาย	เพิ่ม 20.05	เพิ่ม 19.94	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารรัฐสภาอยู่ระหว่างการก่อสร้าง - จำนวนสัดส่วนของจำนวนคนรวมทั้งอาคารเปรียบเทียบกับจำนวนคนของสำนักงานพิมพ์ที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 1.2 เป็นสัดส่วนที่ต่างกันมากการปฏิบัติตามมาตรการลดการใช้น้ำ จึงไม่บรรลุเป้าหมาย - มีการใช้น้ำในการชำระล้างมากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - เกิดเหตุท่อน้ำแตกที่ชั้น 8 	<ul style="list-style-type: none"> - รมรณรงค์เรื่องการใช้งานน้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายตามสถานที่ที่มีการใช้น้ำ - ให้ทุกส่วนที่ใช้อาคารร่วมทำโครงการสำนักงานสีเขียว - บุคลากรพื้นที่การใช้น้ำช่วยสอดส่องจุดที่น้ำรั่วไหล

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน เมษายน 2565

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/คน ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
เมษายน 2565	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ลด 1.09	ลด 1.14	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารรัฐสภาอยู่ระหว่างการก่อสร้าง - จำนวนสัดส่วนของจำนวนคนรวมทั้งอาคารเปรียบเทียบกับจำนวนคนของสำนักงานพิมพ์ที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 1.2 เป็นสัดส่วนที่ต่างกันมากการปฏิบัติตามมาตรการลดการใช้น้ำ จึงไม่บรรลุเป้าหมาย - มีการใช้น้ำในการชำระล้างมากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - เกิดเหตุท่อน้ำรั่วที่ชั้น MB1 	<ul style="list-style-type: none"> - รมรณรงค์เรื่องการใช้งานน้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายตามสถานที่ที่มีการใช้น้ำ - ให้ทุกส่วนที่ใช้อาคารร่วมทำโครงการสำนักงานสีเขียว - บุคคลากรพื้นที่การใช้น้ำช่วยสอดส่องจุดที่น้ำรั่วไหล

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน พฤษภาคม 2565

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/คน ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
พฤษภาคม 2565	ไม่บรรลุเป้าหมาย	เพิ่ม 26.30	เพิ่ม 26.25	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารรัฐสภาอยู่ระหว่างการก่อสร้างจึงมีการใช้น้ำในการก่อสร้างและทดลองระบบน้ำต่าง ๆ - จำนวนสัดส่วนของจำนวนคนรวมทั้งอาคารเปรียบเทียบกับจำนวนคนของสำนักงานพิมพ์ที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 1.2 เป็นสัดส่วนที่ต่างกันมากการปฏิบัติตามมาตรการลดการใช้น้ำ จึงไม่บรรลุเป้าหมาย - มีการใช้น้ำในการชำระล้างมากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - รมรณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายตามสถานที่ที่มีการใช้น้ำ - ให้ทุกส่วนที่ใช้อาคารร่วมทำโครงการสำนักงานสีเขียว

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน มิถุนายน 2565

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/คน ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
มิถุนายน 2565	ไม่บรรลุเป้าหมาย	เพิ่ม 8.59	เพิ่ม 8.63	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารรัฐสภาอยู่ระหว่างการก่อสร้างจึงมีการใช้น้ำในการก่อสร้างและทดลองระบบน้ำต่าง ๆ - จำนวนสัดส่วนของจำนวนคนรวมทั้งอาคารเปรียบเทียบกับจำนวนคนของสำนักงานพิมพ์ที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 1.2 เป็นสัดส่วนที่ต่างกันมากการปฏิบัติตามมาตรการลดการใช้น้ำ จึงไม่บรรลุเป้าหมาย - มีการใช้น้ำในการชำระล้างมากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายตามสถานที่ที่มีการใช้น้ำ - ให้ทุกส่วนที่ใช้อาคารร่วมทำโครงการสำนักงานสีเขียว