

## ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	จำนวน	หน่วย	สถานที่	จุดติดตั้ง
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ	๔	ชุด	ชั้น MB๑	ห้องทำงาน (๒ ชุด)
				หน้าประตูทางลงไป ชั้น B๑
				ทางเดินด้านข้างห้องทำงาน
อุปกรณ์แจ้งเตือน	๘	ชุด	ชั้น MB๑	ห้องทำงาน (๓ ชุด)
				ทางเดินด้านข้างห้องทำงาน (๕ ชุด)
อุปกรณ์ตรวจจับควัน	๓๒	ชุด	ชั้น MB๑	ห้องทำงาน
				ทางเดินด้านข้างห้องทำงาน
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ	๒	ชุด	ชั้น B๑	หน้าห้องน้ำ
				หน้าประตูหนีไฟทางออกด้านสถานีวิทยุฯ
อุปกรณ์แจ้งเตือน	๖	ชุด	ชั้น B๑	ห้องหลังพิมพ์ (๒ ชุด)
				ห้องพิมพ์ (๔ ชุด)
อุปกรณ์ตรวจจับควัน	๕๐	ชุด	ชั้น B๑	ห้องหลังพิมพ์ (๑๔ ชุด)
				ห้องพิมพ์ (๓๖ ชุด)
ไฟส่องนำทาง	๙	ชุด	ชั้น B๑	ห้องหลังพิมพ์ (๒ ชุด)
				ห้องพิมพ์ (๗ ชุด)
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ	๓	ชุด	ชั้น B๒	หน้าประตูหนีไฟทางออกด้านสถานีวิทยุฯ
				หน้าประตูหนีไฟทางออกด้านลานจอดรถ
				บริเวณลิฟท์ขนของ
อุปกรณ์แจ้งเตือน	๗	ชุด	ชั้น B๒	บริเวณลิฟท์ขนของ
				ห้องโถง
อุปกรณ์ตรวจจับควัน	๓๒	ชุด	ชั้น B๒	บริเวณลิฟท์ขนของ
				ห้องโถง
ไฟส่องนำทาง	๘	ชุด	ชั้น B๒	บริเวณลิฟท์ขนของ
				ห้องโถง

## จุดติดตั้งและจำนวนถังดับเพลิงของสำนักงานพิมพ์

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จุดติดตั้ง	จำนวน	สภาพการใช้งาน
๑	ยี่ห้อ GUARDIAN ขนาด ๑๐ ปอนด์	ทางออกหนีไฟ ชั้น MB๑	๑	ดี
๒	ยี่ห้อ GUARDIAN ขนาด ๑๐ ปอนด์	ประตูหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักฯ ชั้น MB๑	๑	ดี
๓	ยี่ห้อ GUARDIAN ขนาด ๑๐ ปอนด์	ห้องหลังพิมพ์ ชั้น B๑	๑	ดี
๔	ยี่ห้อ BADGER ขนาด ๑๐ ปอนด์	ห้องหลังพิมพ์ ชั้น B๑	๑	ดี
๕	ยี่ห้อ GUARDIAN ขนาด ๑๐ ปอนด์	หน้าทำแม่พิมพ์ ชั้น B๑	๑	ดี
๖	ยี่ห้อ BADGER ขนาด ๑๐ ปอนด์	หน้าทำแม่พิมพ์ ชั้น B๑	๑	ดี
๗	ยี่ห้อ GUARDIAN ขนาด ๑๐ ปอนด์	หน้าห้องน้ำ ชั้น B๑	๑	ดี
๘	ยี่ห้อ GUARDIAN ขนาด ๑๐ ปอนด์	ห้องกระดาษ ชั้น B๑	๑	ดี
๙	ยี่ห้อ GUARDIAN ขนาด ๑๐ ปอนด์	ห้องกระดาษ ชั้น B๑	๑	ดี
๑๐	ยี่ห้อ GUARDIAN ขนาด ๑๐ ปอนด์	เสาด้านข้างประตูหนีไฟ ชั้น B๒	๑	ดี
๑๑	ยี่ห้อ BADGER ขนาด ๑๐ ปอนด์	เสาด้านข้างประตูหนีไฟ ชั้น B๒	๑	ดี