

## อุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัย



การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนภัยภายในสำนักงานพิมพ์

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการตรวจสอบ หมายเลขถัง.....1.....	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/						
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/						
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกกลาย	/	/	/	/	/	/						
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	/	/	/	/	/	/						
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/						

อุไรรัตน์ สิริภรณ์

(นายรุ่งโรจน์ สิริภรณ์)

คณะทำงานหมวด 5

ประจักษ์ วัฒนวิทย์

(นายสุรชัย เจริญนุวัต)

ประธานคณะทำงานฯ

อ.อ.อ.

(นางสาววารุณี แก้วสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานการพิมพ์

## รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการตรวจสอบ หมายเลขถึง.....๕.....	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5. บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

อุไรรัตน์ สิริรัมย์

(นายรุ่งโรจน์ สิริรัมย์)

คณะกรรมการหมวด 5

สุรชัย เชนนุวัตร

(นายสุรชัย เชนนุวัตร)

ประธานคณะกรรมการ

นางสาววารุณี แก้วสอาด

(นางสาววารุณี แก้วสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานการพิมพ์

## รายงานตรวจสอบระดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการตรวจสอบ หมายเลขถึง.....3.....	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/						
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/						
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	/	/	/	/	/	/						
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	/	/	/	/	/	/						
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/						

อุไรโรจน์ สีภิรมย์

(นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์)

คณะทำงานหมวด 5

สุรชัย เชนนุวัตร

(นายสุรชัย เชนนุวัตร)

ประธานคณะทำงานฯ

Ami

(นางสาววารุณี แก้วสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานการพิมพ์

## รายงานตรวจสอบบังคับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการตรวจสอบ หมายเลขถึง.....4.....	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/						
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/						
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	/	/	/	/	/	/						
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	/	/	/	/	/	/						
5. บริเวณจุดติดตั้งบังคับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/						

อุไรโรจน์ สิริรัมย์

(นายรุ่งโรจน์ สิริรัมย์)

คณะกรรมการหมวด 5

สุรชัย เจริญมิตร

(นายสุรชัย เจริญมิตร)

ประธานคณะกรรมการ

Om

(นางสาววารุณี แก้วสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานการพิมพ์

## รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการตรวจสอบ หมายเลขถึง.....๕.....	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5. บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

รุ่งโรจน์ สิริรัมย์

(นายรุ่งโรจน์ สิริรัมย์)

คณะทำงานหมวด 5

สุรชัย เชนนุวัตร

(นายสุรชัย เชนนุวัตร)

ประธานคณะทำงานฯ


Omni

(นางสาววารุณี แก้วสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานการพิมพ์


## รายงานตรวจสอบบังคับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการตรวจสอบ หมายเลขถึง..... <u>6</u> .....	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เฝ้าวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5. บริเวณจุดติดตั้งบังคับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						



(นายรุ่งโรจน์ สิริรัมย์)

คณะกรรมการหมวด 5



(นายสุรชัย เจนนุวัตร)

ประธานคณะกรรมการ



(นางสาววารุณี แก้วสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานการพิมพ์

## รายงานตรวจสอบระดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการตรวจสอบ หมายเลขถึง.....7.....	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2. คับมือบิบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกตาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

ธีรธรณ์ สิริรัมย์  
(นายรุ่งโรจน์ สิริรัมย์)  
คณะทำงานหมวด 5

สุรชัย เจริญมิตร  
(นายสุรชัย เจริญมิตร)  
ประธานคณะทำงานฯ

Om  
(นางสาววารุณี แก้วสอาด)  
ผู้อำนวยการสำนักงานการพิมพ์



## รายงานตรวจสอบระดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการตรวจสอบ หมายเลขถึง.....๕.....	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกร็ดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

อุไรรอด สักไรว

(นายรุ่งโรจน์ สิริภรณ์)

คณะกรรมการหมวด 5

ประสิทธิ์ อนุรัตน์

(นายสุรชัย เจนนุวัตร)

ประธานคณะกรรมการ

Om's

(นางสาววารุณี แก้วสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานการพิมพ์

## รายงานตรวจสอบระดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการตรวจสอบ หมายเลขถึง.....9.....	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

สุวิโรจน์ สิริกรม

(นายรุ่งโรจน์ สิริกรม)

คณะกรรมการหมวด 5

ประจักษ์ อนุวัฒน์

(นายสุรชัย เจริญวัตร)

ประธานคณะกรรมการ

Orani

(นางสาววารุณี แก้วสอาด)


ผู้อำนวยการสำนักงานการพิมพ์

## รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการตรวจสอบ หมายเลขถึง.....10.....	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/						
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/						
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกกลาย	/	/	/	/	/	/						
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	/	/	/	/	/	/						
5. บริเวณจุดติดตั้งถึงดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/						

อุไรรัตน์ สิริรัมย์  
(นายรุ่งโรจน์ สิริรัมย์)  
คณะทำงานหมวด 5

สุระชัย เจริญวัตร  
(นายสุระชัย เจริญวัตร)  
ประธานคณะทำงานฯ


  
(นางสาววารุณี แก้วสอาด)  
ผู้อำนวยการสำนักงานการพิมพ์

## รายงานตรวจสอบระดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการตรวจสอบ หมายเลขถึง.....11.....	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

รุ่งโรจน์ สิริรัมย์  
(นายรุ่งโรจน์ สิริรัมย์)  
คณะทำงานหมวด 5

สุรัช ใจหนูตัน  
(นายสุรัช ใจหนูตัน)  
ประธานคณะทำงานฯ

  
(นางสาววารุณี แก้วสอาด)  
ผู้อำนวยการสำนักงานการพิมพ์