

#### 4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

(3) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

(4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่น ๆ

การดูแลความสะอาดและการตรวจสอบถังดักไขมันทั้ง 2 จุด เป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันศุกร์ หลังจากที่พนักงานทำความสะอาดและลงบันทึกการทำความสะอาดแล้ว ผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบความสะอาดและการทำงานของเครื่องดักไขมันอีกครั้ง หากพนักงานทำความสะอาดประจำจุดหรือผู้รับผิดชอบตรวจพบความผิดปกติ การรั่วซึมของอุปกรณ์ หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ จะดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแจ้งซ่อมต่อสำนักรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

ภาพการตรวจสอบถังดักไขมัน



ภาพการตรวจสอบถังตกไขมัน





ผู้รับผิดชอบลงบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดักไขมันและการทำความสะอาดถังดักไขมัน

