

## ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินของหอสมุดรัฐสภา ชั้น ๙ และ ๑๐

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	จำนวน	หน่วย	สถานที่	จุดติดตั้ง
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ	๑	ชุด	ชั้น ๙	หน้าประตูหนีไฟ ทางออกด้านหลังห้องสมุด
อุปกรณ์แจ้งเตือน	๙	ชุด	ชั้น ๙	๑. บริเวณชั้นหนังสือทั่วไป หมวด A (๑ ชุด) ๒. บริเวณลิฟต์ภายใน (๑ ชุด) ๓. บริเวณที่นั่งอ่านหนังสือที่คิใต้ฝั่ง ตะวันออก ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (๑ ชุด) ๔. บริเวณชั้นสิ่งพิมพ์รัฐบาล (๑ ชุด) ๕. หน้าประตูหนีไฟ ทางออกด้านหลัง ห้องสมุด (๑ ชุด) ๖. ชั้นหนังสือกฎหมาย ชั้น ๙ ลอย (๔ ชุด)
อุปกรณ์ตรวจจับควัน	๕๗	ชุด	ชั้น ๙	๑. บริเวณพื้นที่ชั้น ๙ (๓๙ ชุด) ๒. บริเวณพื้นที่ชั้น ๙ ลอย (๑๘ ชุด)
ไฟส่องนำทาง	๒๗	ชุด	ชั้น ๙	๑. บริเวณพื้นที่ชั้น ๙ (๑๘ ชุด) ๒. บริเวณพื้นที่ชั้น ๙ ลอย (๙ ชุด)
ปุ่มกดเปิดประตูฉุกเฉิน Emergency Door Release	๑	ชุด	ชั้น ๙	หน้าประตูหนีไฟ ทางออกด้านหลังห้องสมุด
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ	๔	ชุด	ชั้น ๑๐	๑. หน้าประตูทางเข้ากลุ่มงานห้องสมุด (๑ ชุด) ๒. หน้าประตูหนีไฟ ทางหนีไฟ ข้างห้อง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด (๑ ชุด) ๓. บริเวณลิฟต์ภายใน (๑ ชุด) ๔. หน้าประตูทางเข้ากลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ
อุปกรณ์แจ้งเตือน	๔	ชุด	ชั้น ๑๐	๑. หน้าประตูทางเข้ากลุ่มงานห้องสมุด (๑ ชุด) ๒. หน้าประตูหนีไฟ ทางหนีไฟ ข้างห้อง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด (๑ ชุด) ๓. บริเวณลิฟต์ภายใน (๑ ชุด) ๔. หน้าประตูทางเข้ากลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ (๑ ชุด)
อุปกรณ์ตรวจจับควัน	๓๔	ชุด	ชั้น ๑๐	บริเวณพื้นที่ชั้น ๑๐ ลอย (๓๔ ชุด)
ไฟส่องนำทาง	๑๕	ชุด	ชั้น ๑๐	ทางเดินด้านข้างโต๊ะทำงาน (๑๕ ชุด)
ปุ่มกดเปิดประตูฉุกเฉิน Emergency Door Release	๒	ชุด	ชั้น ๑๐	๑. หน้าประตูทางเข้ากลุ่มงานห้องสมุด (๑ ชุด) ๒. หน้าประตูทางเข้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ (๑ ชุด)

## อุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัย



สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด



ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)



ตู้เก็บถังดับเพลิง



ไฟส่องนำทาง



อุปกรณ์ตรวจจับควัน



อุปกรณ์ตรวจจับควัน

อุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัย



สปริงเกอร์ดับเพลิง



ปุ่มกดเปิดประตูฉุกเฉิน



อุปกรณ์แจ้งเตือน



อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

## หัวกระจายน้ำดับเพลิง (สปริงเกอร์ดับเพลิง) ระบบเครื่องสูบน้ำ ดับเพลิงของหอสมุดรัฐสภา ชั้น ๙ และ ๑๐

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	จำนวน	หน่วย	สถานที่	จุดติดตั้ง
หัวกระจายน้ำดับเพลิง (สปริงเกอร์ดับเพลิง)	๙๘	ชุด	ชั้น ๙	๑. บริเวณพื้นที่ชั้น ๙ (๗๖ ชุด) ๒. บริเวณพื้นที่ชั้น ๙ ลอย (๒๒ ชุด)
ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	๑	ชุด	ชั้น ๙	ห้องเครื่องทศใต้ฝั่งตะวันตก (๑ ชุด)
สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด	๒	ชุด	ชั้น ๙	๑. ข้างห้อง Pantry ทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้านหน้าอาคารฝั่ง ถนนสามเสน (๑ ชุด) ๒. บริเวณลิฟต์ภายใน (๑ ชุด)
หัวกระจายน้ำดับเพลิง (สปริงเกอร์ดับเพลิง)	๓๘	ชุด	ชั้น ๑๐	บริเวณพื้นที่ชั้น ๑๐ ลอย (๓๘ ชุด)
ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	๑	ชุด	ชั้น ๑๐	ห้องเครื่องทศใต้ฝั่งตะวันตก (๑ ชุด)
สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด	๒	ชุด	ชั้น ๑๐	บริเวณลิฟต์ภายใน (๑ ชุด)



ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

## จุดติดตั้งและจำนวนถังดับเพลิงของหอสมุดรัฐสภา ชั้น ๙ และ ๑๐

ลำดับ	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จุดติดตั้ง	จำนวน	สภาพการใช้งาน
๑	ยี่ห้อ GUARDIAN ขนาด 10 ปอนด์ ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	บริเวณข้างห้อง Pantry ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ทิศเหนือฝั่งตะวันออก สำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร ด้านหน้า อาคารฝั่งถนนสามเสน ชั้น ๙	๑	ดี
๒	ยี่ห้อ GUARDIAN ขนาด 10 ปอนด์ ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	บริเวณหน้าลิฟต์ภายใน ห้องสมุด ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ทิศใต้ฝั่ง ตะวันตก สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น ๙	๑	ดี
๓	ยี่ห้อ GUARDIAN ขนาด 10 ปอนด์ ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	บริเวณข้างห้อง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ห้องสมุด/ห้องเครื่อง ทาง หนีไฟ บันไดหนีไฟ ทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้านหน้าอาคารฝั่ง ถนนสามเสน ชั้น ๑๐	๑	ดี
๔	ยี่ห้อ GUARDIAN ขนาด 10 ปอนด์ ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	บริเวณหน้าลิฟต์ภายใน ห้องสมุด ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ทิศใต้ฝั่ง ตะวันตก ฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยา ชั้น ๑๐	๑	ดี
๕	ยี่ห้อ GUARDIAN ขนาด 10 ปอนด์ ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	บริเวณมุมพักผ่อน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ ทิศใต้ฝั่ง ตะวันตก ฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยา ชั้น ๑๐	๑	ดี